

EN 12831 – DÉPERDITIONS THERMIQUES – DÉMO

EHPAD Les Grands Chênes · 75 lits · Données de démonstration · Pleiades 6.x

⚠ Données de démonstration – valeurs fictives générées pour illustrer le format du rapport EN 12831

SURFACE

4222,5 m²

VOLUME

12734 m³

P. GÉNÉRATION

187,40 kW

DENSITÉ

44 W/m²

PIÈCE	°C	SURF. M²	VOL. M³	P. ÉM. W	EAN M³/H	EXTR. M³/H	SOUF. M³/H
Séjour PASA	22	68,40	191,50	2 650	—	310	390
Salle activités PASA	22	26,30	73,60	1 980	—	420	420
Salle repas PASA	20	29,80	83,40	1 050	—	165	165
Bureau animateur	20	14,20	39,80	320	45	—	—
Repos personnel	20	13,10	36,70	580	—	70	70
Vestiaire F	22	38,60	108,10	390	—	210	—
Vestiaire H	22	14,30	40,00	420	—	110	110
Lavage-repassage	20	48,70	136,40	2 510	255	185	—
TRI linge sale	20	19,40	54,30	1 280	130	130	—
SAS buanderie	20	3,80	10,60	20	—	28	—
Placard	20	5,10	14,30	25	—	85	—
Circ R-1	20	52,30	146,40	4 820	85	—	310
Atelier	20	22,60	63,30	1 190	—	85	85
Sanitaire E1	24	6,80	19,00	290	—	55	—
PASA RGT	22	12,40	34,70	95	—	28	—
Annexe atelier	20	13,90	38,90	85	—	28	—
Bagagerie	20	22,60	63,30	285	—	—	—
Cuisine DFT	19	88,40	247,50	4 120	215	215	—
Plonge	19	7,60	21,30	140	—	42	—
Office cuisine	19	26,40	73,90	880	—	—	—
Livraisons	19	7,90	22,10	480	—	42	—
Bureau cuisine	19	9,40	26,30	650	42	—	—
Laverie vaisselle	19	25,80	72,20	1 420	85	85	—

PIÈCE	°C	SURF. M <sup>2</sup>	VOL. M <sup>3</sup>	P. ÉM. W	EAN M <sup>3</sup> /H	EXTR. M <sup>3</sup> /H	SOUF. M <sup>3</sup> /H
RN cuisine	19	19,60	54,90	1 410	110	110	—
SAS livraisons	19	5,60	15,70	175	—	—	—
Loc. chariots cuisine	19	8,30	23,20	135	—	—	—
Hall + Circ admin	22	82,60	226,20	3 080	—	—	—
Salle Activités Restauration	22	208,50	851,70	19 840	—	4 200	4 200
Circ B RDC	22	126,40	347,60	3 560	88	—	—
Animateur	20	24,10	67,50	840	45	—	—
SAS entrée	22	15,40	43,10	1 380	—	—	—
DIR	20	10,80	30,20	780	—	28	28
SECR	20	8,60	24,10	550	—	28	28
COMP	20	10,10	28,30	890	—	28	28
IDEC	20	10,40	29,10	300	—	28	28
DGT	20	14,20	39,80	470	—	—	—
TRANSM RDC	20	18,60	52,10	1 110	—	340	340
WC A RDC	22	3,00	8,40	510	45	45	—
WC B RDC	22	3,10	8,70	520	45	45	—
Circ D RDC	22	22,80	63,80	590	—	—	—
Ménage F0	20	6,40	17,90	270	—	42	—
Chariots F0	20	8,40	23,50	35	—	42	—
LP OA	20	10,80	30,20	50	—	—	—
Bains RDC	24	14,30	40,00	530	—	85	—
Rgt chariots OA	20	8,10	22,70	45	—	—	—
ESC A RDC	22	—	148,00	1 180	—	—	—
ESC B RDC	22	—	191,00	1 290	—	—	—
SdB 1	24	5,17	12,91	167	—	45	—
SdB 2	24	5,03	12,38	161	—	45	—
SdB 3	24	5,04	13,70	219	—	45	—
SdB 4	24	5,03	14,32	150	—	45	—
SdB 5	24	5,13	13,15	169	—	45	—

PIÈCE	°C	SURF. M <sup>2</sup>	VOL. M <sup>3</sup>	P. ÉM. W	EAN M <sup>3</sup> /H	EXTR. M <sup>3</sup> /H	SOUF. M <sup>3</sup> /H
SdB 6	24	4,59	13,25	195	—	45	—
SdB 7	24	5,23	14,12	218	—	45	—
SdB 8	24	4,57	13,03	196	—	45	—
SdB 9	24	4,54	12,87	187	—	45	—
SdB 10	24	5,28	13,25	208	—	45	—
SdB 11	24	4,65	13,19	184	—	45	—
SdB 12	24	5,05	12,73	181	—	45	—
SdB 13	24	4,74	14,61	178	—	45	—
SdB 14	24	4,71	12,38	190	—	45	—
SdB 15	24	4,69	14,66	190	—	45	—
SdB 16	24	4,86	14,59	208	—	45	—
SdB 17	24	4,72	13,70	183	—	45	—
SdB 18	24	5,31	13,30	178	—	45	—
SdB 19	24	4,96	12,53	156	—	45	—
SdB 20	24	5,06	14,28	204	—	45	—
SdB 21	24	4,84	14,79	217	—	45	—
SdB 22	24	5,11	12,59	218	—	45	—
SdB 23	24	4,60	13,39	208	—	45	—
SdB 24	24	5,37	14,20	214	—	45	—
TRANSM R+1	20	12,10	33,90	920	—	340	340
KINE-ERGO	22	31,60	88,50	1 510	—	85	85
INF.	20	21,40	59,90	560	—	28	56
PHARM	20	11,40	31,90	400	—	28	28
COIFFURE	22	15,20	42,60	560	—	56	56
RGT soins	20	8,80	24,60	28	—	28	—
Ménage F1	20	6,60	18,50	260	—	42	—
Chariots F1	20	8,70	24,40	45	—	42	—
LP 1A	20	10,90	30,50	45	—	—	—
Bains R+1	24	14,20	39,80	500	—	85	—

PIÈCE	°C	SURF. M <sup>2</sup>	VOL. M <sup>3</sup>	P. ÉM. W	EAN M <sup>3</sup> /H	EXTR. M <sup>3</sup> /H	SOUF. M <sup>3</sup> /H
Rgt chariots 1A	20	8,60	24,10	38	—	—	—
PL soins R+1	20	2,30	6,40	35	—	—	—
S.11 WC	20	3,40	9,50	10	—	—	—
ESC A R+1	22	—	148,00	0	—	—	—
SdB 25	24	5,06	14,40	204	—	45	—
SdB 26	24	4,84	12,70	207	—	45	—
SdB 27	24	4,79	12,35	186	—	45	—
SdB 28	24	5,23	12,90	170	—	45	—
SdB 29	24	4,57	14,13	148	—	45	—
SdB 30	24	5,19	12,62	200	—	45	—
SdB 31	24	4,74	14,48	194	—	45	—
SdB 32	24	4,99	14,12	165	—	45	—
SdB 33	24	5,40	13,92	196	—	45	—
SdB 34	24	4,61	12,86	183	—	45	—
SdB 35	24	4,71	12,85	149	—	45	—
SdB 36	24	4,71	14,56	182	—	45	—
SdB 37	24	4,75	13,51	209	—	45	—
SdB 38	24	5,29	13,74	171	—	45	—
SdB 39	24	4,87	12,54	195	—	45	—
SdB 40	24	4,92	14,12	152	—	45	—
SdB 41	24	4,81	14,45	171	—	45	—
SdB 42	24	4,90	13,35	175	—	45	—
SdB 43	24	5,33	13,41	210	—	45	—
SdB 44	24	5,40	14,39	151	—	45	—
SdB 45	24	4,71	13,32	201	—	45	—
SdB 46	24	5,31	12,71	140	—	45	—
SdB 47	24	5,33	14,26	176	—	45	—
SdB 48	24	5,16	14,26	202	—	45	—
SdB 49	24	4,70	12,45	209	—	45	—

PIÈCE	°C	SURF. M <sup>2</sup>	VOL. M <sup>3</sup>	P. ÉM. W	ÉAN M <sup>3</sup> /H	EXTR. M <sup>3</sup> /H	SOUF. M <sup>3</sup> /H
TRANSM R+2	20	13,80	38,60	1 140	—	340	340
PSY	22	11,20	31,40	390	—	28	28
MEDECIN	22	11,60	32,50	410	—	28	28
CRT	20	29,40	82,30	1 100	—	225	225
REUNIONS	20	31,80	89,00	2 180	—	510	510
Ménage F2	20	6,80	19,00	265	—	42	—
Chariots F2	20	9,10	25,50	75	—	42	—
LP 2A	20	10,60	29,70	85	—	—	—
Bains R+2	24	14,10	39,50	570	—	85	—
Rgt chariots 2A	20	8,50	23,80	65	—	—	—
S.21 WC	20	3,30	9,20	18	—	—	—
SdB 50	24	4,55	13,76	204	—	45	—
SdB 51	24	4,64	14,70	150	—	45	—
SdB 52	24	5,04	13,99	170	—	45	—
SdB 53	24	5,30	12,92	145	—	45	—
SdB 54	24	5,09	13,71	180	—	45	—
SdB 55	24	5,10	13,09	173	—	45	—
SdB 56	24	5,08	13,44	149	—	45	—
SdB 57	24	5,40	14,79	149	—	45	—
SdB 58	24	4,74	14,63	148	—	45	—
SdB 59	24	4,76	13,40	209	—	45	—
SdB 60	24	5,39	14,32	207	—	45	—
SdB 61	24	5,00	14,63	153	—	45	—
SdB 62	24	4,74	14,52	210	—	45	—
SdB 63	24	5,04	14,09	166	—	45	—
SdB 64	24	4,74	13,52	146	—	45	—
SdB 65	24	5,25	12,41	182	—	45	—
SdB 66	24	5,38	12,70	196	—	45	—
SdB 67	24	5,00	12,58	159	—	45	—

PIÈCE	°C	SURF. M <sup>2</sup>	VOL. M <sup>3</sup>	P. ÉM. W	EAN M <sup>3</sup> /H	EXTR. M <sup>3</sup> /H	SOUF. M <sup>3</sup> /H
SdB 68	24	4,83	13,68	195	—	45	—
SdB 69	24	4,83	14,63	145	—	45	—
SdB 70	24	5,11	13,97	185	—	45	—
SdB 71	24	5,29	14,73	159	—	45	—
SdB 72	24	5,28	14,74	162	—	45	—
SdB 73	24	4,66	14,61	192	—	45	—
SdB 74	24	5,16	12,92	160	—	45	—